

Tabulka polohových redukčních koeficientů

Redukce	Symbol	%
V přízemí - nepodsklepeno	a	15
V přízemí - nad nevytápěným sklepem	b	10
V přízemí - nad vytápěným sklepem	c	0
Nad vjezdem nebo pasáží	d	15
Nejvyšší poschodí - přímo pod střechou	e	20
Nejvyšší poschodí - pod neobyvatelnou půdou	f	15
Nejvyšší poschodí - pod vestavěnou nevytápěnou půdou	g	10
Nejvyšší poschodí - pod vestavěnou vytápěnou půdou	h	0
Pouze jedna vnější obvodová stěna	1	0
Rohová místnost - má dvě vnější obvodové stěny	2	10
Tři vnější obvodové stěny	3	15
Čtyři vnější obvodové stěny (např. garáž)	4	20
Jedna z vnějších obvodových stěn na sever	5	5
Místnost vedle nevytápěného schodiště (pouze v přízemí)	7	5
6-té, 7-mé a 8-mé poschodí	8	5
9-té a vyšší poschodí	9	10

